

SALTO: ZOUTBIJVULSIGNALERING VOOR UW WATERONTHARDER

“Vergeten? Niet aan gedacht?” zijn veel gehoorde opmerkingen. Meer dan 80% van de storingen zijn te wijten aan nalatigheid. Men beschikt wel over een onthardingsinstallatie, maar vergeet regelmatig regeneratiezout toe te voegen, waardoor niet-onthard water voor onbepaalde tijd wordt doorgelaten. Gevolg: storing aan kalkgevoelige apparatuur en hoge reparatiekosten. Het SALTO-zoutalarm van Lubron maakt hier een eind aan. Een volledig automatisch werkende elektronische zoutbijvulsignalering.

De SALTO is ontwikkeld om te controleren of er voldoende pekelwater ter beschikking is voor een volgende regeneratie. Indien de zoutconcentratie onvoldoende is (bijv. bij een tekort) zal de gebruiker middels een potentiaal vrij contact een alarmering van het tekort ontvangen. Hiermee wordt de gebruiker tijdig gewaarschuwd om het regeneratiezout bij te vullen.

- ◆ Geschikt voor elk type waterontharder.
- ◆ 100% betrouwbaar.
- ◆ Eenvoudig te installeren.
- ◆ Potentiaalvrij alarm contact.
- ◆ Voorkomt hoge onnodige reparatiekosten.
- ◆ Bij uitstek geschikt voor niet goed bereikbare onthardingsinstallaties.
- ◆ Extra bescherming voor omgekeerde osmose-installaties.



UITVOERING

De SALTO bestaat uit twee delen:

- ◆ Een meetcel met stekkeraansluiting voor montage onderaan de pekelaanzuigleiding in het zoutvat.
- ◆ Een stekkerdoos met de voedingsaansluiting voor de waterontharder, inclusief een led-verklikker-sigitaal (rood, oranje of groen).

WERKING

Door de SALTO wordt via de meetcel de kwaliteit van het pekewater gemeten. Het led-sigitaal op de stekkerdoos geeft de kwaliteit van het pekewater aan:

- ◆ Led-sigitaal is rood: de pekelconcentratie is onvoldoende (alarm schakelt over).
- ◆ Led-sigitaal is groen: de pekelconcentratie is voldoende.

De waterontharder is gereed voor de eerstvolgende regeneratie en gaat op een bepaald moment regenereren. De waterontharder vult aan het einde van de cyclus het zoutvat weer met vers water om een nieuwe pekeloplossing aan te maken.


De SALTO meet deze verandering en schakelt automatisch over naar:

- ◆ Led-sigitaal is oranje: waarschuwing, de pekelconcentratie is onvoldoende.

Het oranje led-sigitaal geeft aan dat de regeneratie zojuist is uitgevoerd en dient tevens als tijdsvertraging voor een eventueel alarm. Omdat voor het zout een bepaalde oplostijd noodzakelijk is om tot een juiste pekelconcentratie te komen, kleurt het led-sigitaal oranje. Deze waarschuwingsfase duurt maximaal 5 uur dat een vertraging geeft voor het alarm als er geen zout aanwezig is. Een eventueel alarm vindt plaats 4 uur na de regeneratie en voorkomt (bij een regeneratietijdstip in de nacht) dat er 's nachts een alarm gemeld wordt. Als er onvoldoende zout aanwezig is na de oranje fase, kleurt het led rood en schakelt het alarmcontact. Als de pekelconcentratie voldoende is, kleurt de led van oranje automatisch naar groen.

De alarmering geschiedt via een potentiaalvrij contact. Dit stelt de gebruiker in staat zelf te bepalen hoe hij het alarm wil gaan uitvoeren. Naast het alarmcontact is er natuurlijk ook de led-signalering op de SALTO die kenbaar maakt in hoeverre een goede pekeloplossing aanwezig is.

P&ID WATERONTHARDER MET SALTO



Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

30052024

Mechelaarstraat 38, 4903 RE Oosterhout

WATER IS NOOIT ZOMAAR WATER - WWW.LUBRON.EU